

Tabelas Resumo de O.S.

DISJUNTORES

Equipamento	Manutenções Planejadas	Manutenções Executadas	Manutenções Programadas	Manutenções Pendentes	Última Manutenção	Próxima Manutenção	Status do PMP
DJ Bypass 12718SA	7	6	0	1	18/08/2002	jul-09	pendente
DJ Bypass 12718SB	7	6	0	1	18/08/2002	jul-09	pendente
DJ Bypass 12728SA	8	8	0	0	14/03/2008	mar-14	OK
DJ Bypass 12728SB	8	8	0	0	14/03/2008	mar-14	OK
DJ Bypass 12738SA	7	7	0	0	26/04/2008	abr-14	OK
DJ Bypass 12738SB	7	7	0	0	26/04/2008	abr-14	OK
DJ Bypass 12738S	7	7	0	0	27/04/2008	abr-14	OK
DJ 12718	8	8	0	0	30/11/2007	nov-13	OK
DJ 12838	8	8	0	0	17/09/2008	set-14	OK
DJ 12918	12	12	0	0	11/09/2008	set-14	OK
DJ 12728	6	5	0	1	07/06/2006	jun-12	pendente
DJ 12848	5	5	0	0	30/03/2008	mar-14	OK
DJ 12928	1	1	0	0	16/08/2006	ago-12	OK
DJ 12738	1	1	0	0	02/12/2008	dez-14	OK
DJ 12858	9	8	0	1	21/01/2004	dez-09	pendente
DJ 12938	1	1	0	0	24/04/2008	abr-14	OK
DJ 12948	1	1	0	0	04/12/2008	dez-14	OK
DJ 12868	1	1	0	0	26/03/2008	mar-14	OK
TOTAL	104	100	0	4			

BANCOS DE CAPACITORES SÉRIE

Equipamento	Manutenções Planejadas	Manutenções Executadas	Manutenções Programadas	Manutenções Pendentes	Última Manutenção	Próxima Manutenção	Status do PMP
Banco BSIATP101	23	23	0	0	15/02/2009	fev-11	OK
Banco BSIATP202	22	22	0	0	01/06/2008	jun-10	OK
Banco BSIATP303	3	3	0	0	08/03/2009	mar-10	OK
TOTAL	48	48	0	0			

DIVISORES CAPACITIVOS DE POTENCIAL

Equipamento	Manutenções Planejadas	Manutenções Executadas	Manutenções Programadas	Manutenções Pendentes	Última Manutenção	Próxima Manutenção	Status do PMP
DCP B12A - FASE B	1	1	0	0	01/12/2007	dez-13	OK
DCP B12B - FASE B	1	1	0	0	01/12/2007	dez-13	OK
DCP LTIAIV1- FASE A	3	3	0	0	19/08/2007	ago-13	OK
DCP LTIAIV1- FASE B	3	3	0	0	19/08/2007	ago-13	OK
DCP LTIAIV1- FASE C	3	3	0	0	19/08/2007	ago-13	OK
DCP LTIAIV2 - FASE A	1	1	0	0	30/03/2008	mar-14	OK
DCP LTIAIV2 - FASE B	1	1	0	0	30/03/2008	mar-14	OK
DCP LTIAIV2 - FASE C	1	1	0	0	30/03/2008	mar-14	OK
DCP LTIAIV3 - FASE A	1	1	0	0	09/03/2008	mar-14	OK
DCP LTIAIV3 - FASE B	1	1	0	0	09/03/2008	mar-14	OK
DCP LTIAIV3 - FASE C	1	1	0	0	09/03/2008	mar-14	OK
DCP LTIATP1 - FASE A	3	3	0	0	29/10/2007	out-13	OK
DCP LTIATP1 - FASE B	3	3	0	0	29/10/2007	out-13	OK
DCP LTIATP1 - FASE C	3	3	0	0	29/10/2007	out-13	OK
DCP LTIATP2 - FASE A	1	1	0	0	16/09/2007	set-13	OK

DISJUNTORES

Equipamento	Manutenções Planejadas	Manutenções Executadas	Manutenções Programadas	Manutenções Pendentes	Última Manutenção	Próxima Manutenção	Status do PMP
DCP LTIATP2 - FASE B	2	2	0	0	16/09/2007	set-13	OK
DCP LTIATP2 - FASE C	1	1	0	0	16/09/2007	set-13	OK
DCP LTIATP3 - FASE A	4	4	0	0	18/08/2007	ago-13	OK
DCP LTIATP3 - FASE B	1	1	0	0	18/08/2007	ago-13	OK
DCP LTIATP3 - FASE C	1	1	0	0	18/08/2007	ago-13	OK
TOTAL	36	36	0	0			

REATORES

Equipamento	Manutenções Planejadas	Manutenções Executadas	Manutenções Programadas	Manutenções Pendentes	Última Manutenção	Próxima Manutenção	Status do PMP
Reator RT01 - Fase A	87	85	1	1	28/10/2009	abr-10	OK
Reator RT01 - Fase B	88	85	2	1	28/10/2009	abr-10	OK
Reator RT01 - Fase C	86	83	2	1	06/10/2009	abr-10	OK
Reator IAIV1- Fase A	100	97	2	1	27/10/2009	abr-10	OK
Reator IAIV1- Fase B	98	96	2	0	06/10/2009	abr-10	OK
Reator IAIV1- Fase C	99	97	2	0	28/10/2009	abr-10	OK
Reator IAIV2 - Fase A	41	41	0	0	26/10/2009	abr-10	OK
Reator IAIV2 - Fase B	96	92	3	1	28/10/2009	abr-10	OK
Reator IAIV2 - Fase C	76	72	3	1	06/10/2009	abr-10	OK
Reator IAIV3 - Fase A	99	97	2	0	28/10/2009	abr-10	OK
Reator IAIV3 - Fase B	99	97	2	0	28/10/2009	abr-10	OK
Reator IAIV3 - Fase C	96	94	2	0	06/10/2009	abr-10	OK
TOTAL	1065	1036	23	6			

TRANSFORMADORES DE CORRENTE

Equipamento	Manutenções Planejadas	Manutenções Executadas	Manutenções Programadas	Manutenções Pendentes	Última Manutenção	Próxima Manutenção	Status do PMP
TC 12718	15	15	0	0	27/11/2007	nov-13	OK
TC 12838	3	3	0	0	19/08/2007	ago-13	OK
TC 12918	4	4	0	0	18/08/2007	ago-13	OK
TC 12728	3	3	0	0	02/12/2007	dez-13	OK
TC 12848	3	3	0	0	10/12/2007	dez-13	OK
TC 12928	3	3	0	0	01/05/2007	mai-13	OK
TC 12738	1	1	0	0	13/08/2006	ago-12	OK
TC 12858	2	1	0	1	21/01/2004	jan-10	pendente
TC 12938	1	1	0	0	15/03/2006	mar-12	OK
TC 12948	1	1	0	0	03/10/2006	out-12	OK
TC 12868	1	1	0	0	03/10/2006	out-12	OK
TOTAL	37	36	0	1			

SECCIONADORES

Equipamento	Manutenções Planejadas	Manutenções Executadas	Manutenções Programadas	Manutenções Pendentes	Última Manutenção	Próxima Manutenção	Status do PMP
SC 12710T	6	5	0	1	19/06/2005	jul-09	pendente
SC 12719	6	5	0	1	19/06/2005	jul-09	pendente
SC 12717	1	0	0	1	-	jul-09	pendente
SC 12715	1	0	0	1	-	jul-09	pendente
SC 12713	1	0	0	1	-	jul-09	pendente

DISJUNTORES

Equipamento	Manutenções Planejadas	Manutenções Executadas	Manutenções Programadas	Manutenções Pendentes	Última Manutenção	Próxima Manutenção	Status do PMP
SC 12831	1	0	0	1	-	jul-09	pendente
SC 12720T	6	6	0	0	01/06/2008	jun-12	OK
SC 12729	1	1	0	0	01/06/2008	jun-12	OK
SC 12727	6	6	0	0	01/06/2008	jun-12	OK
SC 12725	6	6	0	0	01/06/2008	jun-12	OK
SC 12723	6	6	0	0	16/09/2007	set-11	OK
SC 12841	6	6	0	0	01/06/2008	jun-12	OK
SC 12730T	2	2	0	0	08/03/2009	mar-13	OK
SC 12739	2	2	0	0	08/03/2009	mar-13	OK
SC 12737	2	2	0	0	08/03/2009	mar-13	OK
SC 12735	2	2	0	0	08/03/2009	mar-13	OK
SC 12733	2	2	0	0	08/03/2009	mar-13	OK
SC 12851	2	2	0	0	08/03/2009	mar-13	OK
SC 12910T	6	6	0	0	19/08/2007	ago-11	OK
SC 12917	6	6	0	0	19/08/2007	ago-11	OK
SC 12910R	6	6	0	0	19/08/2007	ago-11	OK
SC 12913	1	1	0	0	19/08/2007	ago-11	OK
SC 12833	1	1	0	0	19/08/2007	ago-11	OK
SC 12920T	7	6	1	0	18/02/2006	mar-10	OK
SC 12927	7	6	1	0	27/05/2006	mai-10	OK
SC 12920R	7	6	1	0	24/05/2006	mar-10	OK
SC 127923	7	6	1	0	24/05/2006	mar-10	OK
SC 12843	7	6	1	0	24/05/2006	mai-10	OK
SC 12930T	6	6	0	0	23/05/2008	mai-12	OK
SC 12937	6	6	0	0	23/05/2008	mai-12	OK
SC 12930R	6	6	0	0	23/05/2008	mai-12	OK
SC 12933	2	2	0	0	23/05/2008	mai-12	OK
SC 12853	2	2	0	0	23/05/2008	mai-12	OK
SC 12940R	2	2	0	0	18/03/2008	mar-12	OK
SC 12943	3	3	0	0	18/03/2008	mar-12	OK
SC 12863	3	3	0	0	18/03/2008	mar-12	OK
SC 12911	7	6	1	0	09/05/2006	abr-10	OK
SC 12921	7	6	1	0	09/05/2006	abr-10	OK
SC 12931	7	6	1	0	09/05/2006	abr-10	OK
SC 12941	2	1	1	0	09/05/2006	mai-10	OK
SC 12220T	7	6	1	0	09/05/2006	mai-10	OK
SC 12711	6	6	0	0	21/06/2009	jun-13	OK
SC 12721	6	6	0	0	21/06/2009	jun-13	OK
SC 12731	6	6	0	0	15/02/2009	fev-13	OK
SC 12861	3	3	0	0	21/06/2009	mai-13	OK
SC 12120T	6	6	0	0	21/06/2009	jun-13	OK
TOTAL	201	185	10	6			

PARARRAIOS

Equipamento	Manutenções Planejadas	Manutenções Executadas	Manutenções Programadas	Manutenções Pendentes	Última Manutenção	Próxima Manutenção	Status do PMP
Pararraio do BSIATP101 - 03 equipamentos	19	18	1	0	02/09/2009	mar-10	OK

DISJUNTORES

Equipamento	Manutenções Planejadas	Manutenções Executadas	Manutenções Programadas	Manutenções Pendentes	Última Manutenção	Próxima Manutenção	Status do PMP
Pararraio LTIATP1 - 03 equipamentos	19	18	1	0	02/09/2009	mar-10	OK
Pararraio do BSIATP202 - 03 equipamentos	19	18	1	0	02/09/2009	mar-10	OK
Pararraio LTIATP2 - 03 equipamentos	19	18	1	0	02/09/2009	mar-10	OK
Pararraio do BSIATP303 - 03 equipamentos	19	18	1	0	02/09/2009	mar-10	OK
Pararraio LTIATP3 - 03 equipamentos	19	18	1	0	02/09/2009	mar-10	OK
Pararraio do reator IAIV1 - 06 equipamentos	38	36	1	0	02/09/2009	mar-10	OK
Pararraio LTIIV1 - 03 equipamentos	19	18	1	0	02/09/2009	mar-10	OK
Pararraio do reator IAIV2 - 06 equipamentos	38	36	1	0	02/09/2009	mar-10	OK
Pararraio LTIIV2 - 03 equipamentos	19	18	1	0	02/09/2009	mar-10	OK
Pararraio do reator IAIV3 - 06 equipamentos	38	36	1	0	02/09/2009	mar-10	OK
Pararraio LTIIV3 - 03 equipamentos	19	18	1	0	02/09/2009	mar-10	OK
Pararraio do reator R1 - 06 equipamentos	38	36	1	0	02/09/2009	mar-10	OK
Pararraio barra B12B - 03 equipamentos	19	18	1	0	02/09/2009	mar-10	OK
TOTAL	342	324	14	0			

PROTEÇÃO

Equipamento	Manutenções Planejadas	Manutenções Executadas	Manutenções Programadas	Manutenções Pendentes	Última Manutenção	Próxima Manutenção	Status do PMP
VÃO DA BARRA 12A	6	6	0	0	06/08/2007	ago-11	OK
VÃO DA BARRA 12B	3	3	0	0	06/08/2007	ago-11	OK
VÃO DA LT ITABERÁ - IVAIPORÁ 1	59	44	0	15	01/02/2009	fev-13	Pendente
VÃO DA LT ITABERÁ - IVAIPORÁ 2	31	30	1	0	28/06/2006	jun-10	OK
VÃO DA LT ITABERÁ - IVAIPORÁ 3	8	8	0	0	29/10/2007	out-11	OK
VÃO DA LT ITABERÁ - TIJUCO PRETO 1	51	46	0	5	08/02/2009	fev-13	OK
VÃO DA LT ITABERÁ - TIJUCO PRETO 2	62	62	0	0	08/12/2008	dez-12	OK
VÃO DA LT ITABERÁ - TIJUCO PRETO 3	7	7	0	0	09/12/2007	dez-11	OK
VÃO DO REATOR RT01	38	12	0	26	25/03/2008	jan-10	Pendente
TOTAL	265	218	1	46			

Equipamento	Ordens de serviço de manutenções preventivas executadas ou programadas	Ordens de serviço de manutenções preventivas pendentes	Percentual de execução das ordens de serviço de manutenções preventivas
BANCO SÉRIE	48	0	100,00%
DCP	36	0	100,00%
REATOR	1059	6	99,44%
TC	36	1	97,30%
PARARRAIOS	342	0	100,00%
DISJUNTOR	100	4	96,15%
SECCIONADOR	195	6	97,01%
PROTEÇÃO	219	46	82,64%
TOTAL	2035	63	97,00%

DISJUNTORES

Equipamento	Manutenções Planejadas	Manutenções Executadas	Manutenções Programadas	Manutenções Pendentes	Última Manutenção	Próxima Manutenção	Status do PMP
-------------	------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	---------------

Equipamento	Equipamentos com PMP OK	Equipamentos com PMP PENDENTE	Percentual de equipamentos com PMP OK
BANCO SÉRIE	3	0	100,00%
DCP	8	0	100,00%
REATOR	4	0	100,00%
TC	10	1	90,91%
PARARRAIOS	14	0	100,00%
DISJUNTOR	14	4	77,78%
SECCIONADOR	40	6	86,96%
PROTEÇÃO	7	2	77,78%
TOTAL	100	13	88,50%

Equipamento	Duração da pendência	Justificativa da Pendência
DJ Bypass 12718SA		
DJ Bypass 12718SB		
DJ 12728		
DJ 12858		
TC 12858		
SC 12710T	6 meses	Estes equipamentos pertencem ao vão da LT Itaberá - Tijuco Preto 1. O desligamento que havia sido programado para a semana 28 do ano de 2009 teve que ser cancelado devido a condições atmosféricas desfavoráveis. Um novo desligamento está sendo programado para realizar a manutenção preventiva destes equipamentos.
SC 12719		
SC 12717		
SC 12715		
SC 12713		
SC 12831		
Proteção do Vão da LT IAIV1		
Proteção do Vão da LT IAIV2		